

Главное управление МЧС России по Курской области  
(305000, г. Курск, ул. Можаявская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(305000, г. Курск, ул. Можаявская, д. 6, тел. 70-02-60; факс 70-02-60)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам  
(307251, г. Курчатов, ул. Молодѣжная, 11, тел./факс. 4-24-82)

Предписание N 150/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору №150 от «21» ноября 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерально-го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч.00мин. «01» декабря 2019 года по 17ч.00мин. «23» декабря 2019 года проведена плановая

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

выездная проверка государственным инспектором г. Курчатова, Курчатовского

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

и Октябрьского районов по пожарному надзору А.Н. Макаровым объекта защиты – зданий и территорий Автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня», расположенных по адресу: Курская область, город Курчатов, ул. Энергетиков, д. 2

совместно с директором Автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» Кицул Н.С

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить пожарную сигнализацию на объекте защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11.2015 N 1213), ст. 83, п. 7 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
по пожарному надзору А.Н. Макаров  
инспектора по пожарному надзору)  
«23» декабря 2019 года



Предписание для исполнения получил:

Иван. директор ЯМО, УИИТ, ИСТ, Ясбония  
Клиши ИС 23.12.2019г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года \_\_\_\_\_  
(подпись)