



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Курской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ КУРЧАТОВУ, КУРЧАТОВСКОМУ И
ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНАМ
307251, г. Курчатова, ул. Молодежная, 11, тел./факс. 4-24-82

Директору АНО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня»

Кицул Н.С.

23.12.2019 № 154-2-7-17
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Государственный инспектор г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору А.Н. Макаров, рассмотрев дело об административном правонарушении от 23 декабря 2019 г. № 78, установил, что в период с 01 по 23 декабря 2019 года в соответствии с распоряжением главного государственного инспектора г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору от 21 ноября 2019 года № 78 проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: АНО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня», расположенного по адрес: Курская область, город Курчатова, ул. Энергетиков, д. 2

В результате проверки установлено, что 23 декабря 2019 года в 17 час. 00 мин. Директор АНО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

1. Пожарная сигнализация не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11.2015 № 1213) ст. 83, п. 7 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

На основании изложенного, в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований пожарной безопасности, их причин и условий, им способствующих.
3. О результатах принятия конкретных мер сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам в течение месяца в письменной форме.

Одновременно, сообщая, что в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Инспектор ОНД и ПР по г. Курчатову,
Курчатовскому и Октябрьскому
районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Курской
области старший лейтенант внутренней
службы



А.Н. Макаров