

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ДОБРЫНЯ» (АНО "ЦППМСП "Добрыня")

Адрес: г.Курчатов, Курская обл., 307250

ул. Энергетиков д. 2
тел., (47131)4-55-09, 4-15-58
E-mail:ano-Dobrynya2016@yandex.ru

ОГРН 1164600050735
ИНН/КПП 4634012500/463401001

22.01.2020 № 46

На № _____ от _____

Главному государственному
инспектору г. Курчатова,
Курчатовского и
Октябрьского районов
по пожарному надзору
Новикову И.В.

Направляем информацию по выполнению мероприятий об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки в декабре 2019 г. Предписание № 150/1/1 выдано 23 декабря 2019 года Государственным инспектором г.Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов Макаровым А.Н.

Приложение: Мероприятия по устранению нарушений на 2-х листах.

Исполнительный директор



Н.С.Кицул

*Прислано 22 января 2020 г.
ст. Добрыня Октябрьского
района Курчатова И.В.*

« УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

АНО «ЦППМСП «Добрыня»

Н.С.Кицул

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Курчатову, Курчатовескому и Октябрьскому районам в период 01- 23 декабря 2019 года

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Информация о выполнении
1.	Провести полное обследование работы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в соответствии с проектом на пожарную сигнализацию здания Реабилитационного центра	3 Совместно: Руководители и специалисты АНО «ЦППМСП «Добрыня» и ООО «Гранит»	4 До 15.01.2020	5 Проведено полное обследование работы автоматической пожарной сигнализации здания Реабилитационного Центра. Автоматическая пожарная сигнализация выполнена в соответствии с проектом 06/04-ПС, разработанным ООО «Промстройкомплект» в 2006 году, находится в рабочем состоянии.
2.	При наличии нерабочих пожарных извещателей и другого пожарного оборудования составить акты и заменить на аналогичные по проекту	ООО «Гранит» АНО «ЦППМСП «Добрыня»	До 20.01.2020	1. Требуется замена 12 пожарных извещателей и 4 установить дополнительно к проекту. 2. Требуется замена 1 извещатель пожарный ручной и дополнительно к проекту установить 3 ручных извещателя. 3. Установить дополнительно 4 звуковых оповещателя (на 1 и

			2 этажах лестничных клеток, в дополнение к имеющимся трем по проекту) Все необходимые элементы приобретены и установлены.		
3.	Провести анализ имеющегося проекта 06/04-ПС, разработанного ООО «Промстройкомплект» в 2006 году на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года. При необходимости выбрать Исполнителя и заключить договор на разработку проектов на системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре :	Инженер Печерина Т.П., Подрядная организация	До 22.01.2020	Заключен договор № 0042/1-18 от 21.01.2020 г. на разработку рабочей документации на системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с Курским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (КОО ВДПО) в соответствии с Постановлением	
3.1	Двухэтажного Здания Реабилитационного центра		До 22.01.2020	Исполнено	
3.2	Складских помещений (Г; Г1; Г2; Г3; Г8) на основании выполненных расчетов категорий по взрывопожарной пожарной опасности	Инженер Печерина Т.П., Подрядная организация	До 22.01.2020	Исполнено	
4.	Разработать Инструкции о мерах пожарной безопасности складских помещений (В2; В3)	Специалист по охране труда Печерин М.И.	До 15.01.2020	Разработаны Инструкции о мерах пожарной безопасности на каждое складское помещение, в зависимости от присвоенной категории по взрывопожарной пожарной опасности	
5.	Выполнить монтаж пожарной сигнализации в складских помещениях на основании проекта, разработанного КОО ВДПО	Подрядная организация	До 25.02.2020	Бюджет выполнен после получения проекта от КОО ВДПО	

Составила: Инженер



Т.П.Печерина